
GRĪDU KONSTRUKCIJAS (no augšas uz leju, biezums mm; slāņi zīmēti 3 –12 mm)

1. GS-2 + G-1 + PS-1 — telpas 1, 4, 5 (24,9 m²)



10 — Keramiskās flīzes, gaiši pelēkas [GS-2]

+ flīžu līme; mitrajās telpās hidroizolācija ar uzlocījumu 200 mm

100 — Dzelzsbetons C25/30 [G-1]

300 — Ekstrudētais putupolistirols (XPS)


+ stiegrojuma siets Ø8 150×150; gr īdas apsildes caurules PE-RT 16×2, solis 150, betonā (AVK-1)

+ PE plēve 0,2 mm starp XPS un betonu; malās XPS L-elementi 200; malas sabiezinājums R-1 zem ārsienām (BK-1)

300 — Frakcionētas šķembas [PS-1]

+ ģeotekstils 150 g/m² zem šķembām; grunts nesspēja — pēc ģeotehniskās izpētes

2. GS-1 + G-1 + PS-1 — telpas 2, 3, 6, 7, 8, 9 (106,3 m²)



10 — Laminēts, ozols [GS-1]

+ pamatne zem laminēta 2 mm

100 — Dzelzsbetons C25/30 [G-1]

300 — Ekstrudētais putupolistirols (XPS)

+ stiegrojuma siets Ø8 150×150; gr īdas apsildes caurules PE-RT 16×2, solis 150, betonā (AVK-1)

+ PE plēve 0,2 mm starp XPS un betonu; malās XPS L-elementi 200; malas sabiezinājums R-1 zem ārsienām (BK-1)

300 — Frakcionētas šķembas [PS-1]

+ ģeotekstils 150 g/m² zem šķembām; grunts nesspēja — pēc ģeotehniskās izpētes

Pamatu specifikācija — plātne		
Materiāls	Platība, m²	Tilpums, m³
Dzelzsbetons C25/30	160,00	15,01
Ekstrudētais putupolistirols (XPS)	215,00	50,53
Frakcionētas šķembas	160,00	48,00

Pamatu specifikācija — malas sabiezinājums		
Nosaukums	Skaits	Garums, m
SF_Footing R-1 Plātnes malas sabiezinājums 400x200	4	49,6

PIEZĪMES
- Pamatu plāns un ārsienas mezgls — BK-1; grīdas apsildes kontūri — AVK-1, AVK-3.
- Grīdu platības — no modeļa (apdares slāņi GS-1, GS-2 katrā telpā); materiāli — AR-8, AR-9.
- Stiegrojums un sabiezinājumu izmēri — precizēt ar aprēķinu (LVS EN 1992-1-1).

Priekšprojekts — nav būvniecības ieceres dokumentācija

Būvprojekta izstrādātājs (nosaukums, reģ. Nr. / vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)
Būvspeciālists — jāprecizē (vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.)

Būvobjekts, adrese
Savrupmāja "Priede 130" — viena dzīvokļa dzīvojamā ēka, II grupa
Latvija, adrese un kadastra apzīmējums — jāprecizē

Rasējuma nosaukums
Grīdu konstrukcijas. Pamatu specifikācija

Lapu izstrādāja	Stadija	Mērogs	Datums	Marka, lapa
planpris	Skice	1:10	15.09.2026	BK-3 lapa 3 no 4
Daļas vadītājs —				