

Skats no dienvidrietumiem



Aksonometrija bez jumta

Rasējumu saraksts	
Marka, lapa	Nosaukums
AVK-1	Apkures plāns. Grīdas apsilde
AVK-2	Ventilācijas plāns. Aksonometrija
AVK-3	Apkures principiālā shēma. Grīdas apsildes kontūri
AVK-4	Siltuma slodzes un gaisa apmaiņas aprēķins
BK-1	Pamatu plāns. Ārsienas griezums
BK-2	Jumta kopņu plāns. Kopne K-1. Specifikācija
BK-3	Grīdu konstrukcijas. Pamatu specifikācija
BK-4	Jumta mezgli. Dzega, kore, dūmvads
EL-1	Elektroapgādes plāns
EL-2	Sadales skapja SS-1 vienlīnijas shēma
EL-3	Slodžu aprēķins. Zemējuma un potenciālu izlīdzināšanas plāns
LV-AR-1	Vispārīgā daļa
LV-AR-2	1. stāva plāns. Jumta plāns
LV-AR-3	Griezums 1-1
LV-AR-4	Fasādes
LV-AR-5	Telpu eksplikācija. Logu, durvju un materiālu specifikācijas
LV-AR-6	Vizualizācijas
LV-AR-7	Kamīns KM-1. Griezums 2-2
LV-AR-8	Materiālu specifikācija pa posmiem
LV-AR-9	Kopējā materiālu specifikācija
ŪK-1	Ūdensapgādes un kanalizācijas plāns. Aksonometrija
ŪK-2	Principiālā shēma. Ūdens patēriņa un notekūdeņu aprēķins

NORMATĪVO PRASĪBU PĀRBAUDE
LBN 200-21 — dzīvojamo telpu augstums ≥ 2,50 m: projektā 2,70 m, atbilst
LBN 200-21 — dabiskais apgaismojums dzīvojamās telpās un virtuvē ≥ 1:8: projektā no 1:3,3 līdz 1:5,4 (sk. telpu eksplikāciju), atbilst
LBN 002-19 — siltuma caurlaidības koeficienti U, W/(m²·K), projekts / maksimums: ārsienas 0,13 / 0,23; grīda uz grunts 0,11 / 0,20; bēniņu pārsegums 0,10 / 0,20; logi 0,80 / 1,10; ārdurvis 1,0 / 1,80
LBN 201-15 — U3: autonomie ugunsgrēka detektori gaitenī un katrā guļamistabā
LBN 003-19 — aprēķina āra gaisa temperatūra −20,0 °C; grunts sasalšanu novērš horizontālā siltumizolācija 1,0 m ap plātni
MK Nr. 222 — gandrīz nulles enerģijas ēka, klase A (novērtējums)
LBN 201-15, MK Nr. 238 — kamīns KM-1: dūmvads ≥ 500 mm no degtspējīgām konstrukcijām (projektā 602 mm); 0,9 m no kores — augšgals +6.850 ≥ 0,5 m virs kores +6.300

SKICE. Sastāvā: AR, BK, ŪK, AVK, EL ar inženiersistēmu aprēķiniem (skices līmenī), 3D modelis.
Paskaidrojuma raksta sastāvam (MK Nr. 529, 23.2. p.) vēl jāizstrādā: situācijas plāns uz topogrāfiskā plāna un ārējo inženiertīklu novietojums (pēc zemes vienības datiem), konstrukciju aprēķini, ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts.
Dokumentāciju BIS apstiprina būvspeciālists ar atbilstošu sertifikātu.

GALVENIE RĀDĪTĀJI
Kopējā platība — 131,21 m²
Apbūves laukums — 160,00 m² (16,0 × 10,0 m)
Terase TE-1 — 25,27 m², ar stikla nojumi NJ-2 — 26,31 m²; nojume virs ieejas NJ-1 — 3,12 m²
Stāvu skaits — 1; telpu augstums 2,70 m
Ēkas augstums — +6,300 no ±0,000 (6,60 m no zemes)
Būves grupa — II (MK Nr. 500)
Ugunsnoturības pakāpe — U3 (LBN 201-15)
Logu ailu laukums — 22,19 m² (16.9 % no grīdas platības)

Būvprojekta izstrādātājs (nosaukums, reģ. Nr. / vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)
Būvspeciālists — jāprecizē (vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.)

Būvobjekts, adrese
Savrupmāja "Priede 130" — viena dzīvokļa dzīvojamā ēka, II grupa
Latvija, adrese un kadastra apzīmējums — jāprecizē

Rasējuma nosaukums
Vispārīgā daļa

Lapu izstrādāja	Stadija	Mērogs	Datums	Marka, lapa
planpris	Skice	—	13.09.2026	AR-1
Daļas vadītājs				lapa 1 no 9
—				